

# Provozní řád Koupaliště Michal

## 1. Úvod

Provozní řád je zpracován dle ustanovení § 6, odst. 3d), písm. Zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

- 1.1.Název koupaliště : Koupaliště Michal (KM)
- 1.2.Umístění : prostor bývalého hnědouhelného lomu Michal, Sokolov.
- 1.3.Majitel : Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov,  
Staré náměstí 69, 356 00 Sokolov,  
IČ 263 48 349
- 1.4.Provozovatel : Koupaliště Michal, s.r.o.,  
ul. Jednoty 1628, 356 01 Sokolov  
IČ 26348721
- 1.5.Provozní doba : sezónní provoz v závislosti na meteorologických podmínkách  
červen – září, 9.30-19.30 hod.  
V případě že denní venkovní teploty nepřesáhnou během 13 hodiny  
18°C, má provozovatel možnost ukončit v příslušný den provoz na  
KM
- 1.6.Platnost : od 28.5.2013
- 1.7. Zpracoval, dne : Pavel Walta 28.5.2013
- 1.8. Schválil, dne : Ing. Karel Kotous – jednatel, Koupaliště Michal, s.r.o., 3.6.2013

## 2. Popis Koupaliště Michal

### 2.1.Stručný popis vodní plochy

KM se nachází ve volné přírodě na místě bývalého lomu Michal, jehož vlastní území tvoří severní část břehu, který se svažuje směrem k přírodní vodní nádrži. Písková pláž přechází v travnatou plochu. Koupaliště je napájeno bez úpravy vodou gravitačně z Lobežského potoka, vlastní plocha určená ke koupání je ohraničena bójkami.

### 2.2.Vybavení

V oplocené části areálu je umístěna provozní budova, šatny se sociálním zařízením a výdejnou sportovního náradí, 4 objekty WC, 2 objekty občerstvení, srub bezpečnostní služby, venkovní sprchy, pítka a další zábavné atrakce – viz. přílohy tohoto dokumentu.

Území je napojeno na všechny inženýrské sítě, napojení na místní komunikační síť je provedeno místní asfaltovou komunikací. Na tuto komunikaci je napojeno vlastní parkoviště areálu, které se samostatným vjezdem je mimo vlastní oplocení areálu. Ze západní strany je KM napojeno na místní komunikaci vlastní silnicí s asfaltovým povrchem. Veškeré vybavení bylo investičně postaveno v letech 2004 až 2006.

### 2.3.Zásobování vodou

Zásobování jednotlivých objektů pitnou vodou je provedeno vodovodní přípojkou ze stávající vodovodní sítě. Pitná voda je vedena vnitřním rozvodem do objektů až po bazénovou technologii atrakcí.

## **2.4.Kanalizace**

Kanalizace je splašková, napojena na kanalizační přípojku, kterou je areál napojen na veřejnou kanalizaci. Dešťové vody jsou likvidovány na pozemku vsakovacími drény a svedením do vlastní nádrže. Vody z parkoviště a občerstvovacích zařízení jsou svedeny přes lapol.

## **3. Vedení provozu Koupaliště Michal**

### **3.1.Zásady osobní hygieny zaměstnanců**

Zaměstnanci jsou povinni dodržovat běžnou osobní hygienu, pořádek a čistotu na pracovišti. Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro související činnosti v provozu KM.

### **3.2.Způsob úklidu, očisty a dezinfekce prostředí.**

Úklid je prováděn denně před zahájením nebo po skončení provozu a dále dle potřeby v provozní části dne. Sociální zařízení, sprchy, šatny a WC musí být umývány horkou vodou s desinfekčním prostředkem, který je pravidelně střídán a použit v koncentraci dle návodu výrobce. Základní omývání se skládá z vytření podlah, omyvatelných stěn v případě znečištění a záchodového zařízení včetně sedátek. K desinfekci se používá Chloramin, Savo, Krezosan apod. Uložení úklidových pomůcek a prostředků se stanovuje v úklidové komoře provozní budovy a šatny se sociálním zařízením.

Úklid atrakcí je řešen v jednotlivých přílohách tohoto provozního řádu.

Úklid venkovních prostor včetně vyprázdnění košů na odpadky zajišťuje pověřená firma a zaměstnanci KM , tak aby nedocházelo k znečišťování okolí.

Úklid pronajatých prostorů (občerstvení) zajišťuje nájemce na základě nájemní smlouvy.

### **3.3.Měření jakosti vody pro koupání**

Nejpozději 14 dní před zahájením sezóny jsou zahájeny kontroly jakosti vody, které se v pravidelných měsíčních intervalech opakují. Odběry vzorků povrchové vody, hodnocení a kontroly jsou prováděny v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb, kterou se stanoví požadavky na koupaliště. Vybrané ukazatele v souladu s platnou legislativou jsou zapisovány do zvláštní knihy, která je k dispozici na provozovně a archivovány 5 let od doby zjištění.

Odběrová místa jsou stanovena dle ČSN ISO 5667-4,6.

### **3.4.Práva a povinnosti provozovatele**

- 3.4.1 Určit dostatečný počet zdravotně a fyzicky vyhovujících osob k obsluze zařízení a dozoru KM, zajistit jejich řádné a prokazatelné seznámení, proškolení s provozním řádem a předpisy související s provozovaným zařízením. Dodržovat všeobecné bezpečnostní předpisy o ochraně a bezpečnosti práce.
- 3.4.2 Dohlížet na kontrolu jakosti vody dle vyhlášky č. 238/11 Sb. Zajistit pravidelný rozbor vody, údaje o kontrole jakosti vody pro koupání archivovat min 5let.
- 3.4.3 Dohlížet na dodržování provozního řádu, návštěvního řádu a příkazu hygienika.
- 3.4.4 Vést provozní deník KM, který obsahuje:
  - titulní stranu s názvem zařízení, počáteční datum zápisů, kdo provádí zápisy,
  - očíslované strany,
  - datum, směna, hodina zápisu, jméno, podpis,
  - záznam o vizuální kontrole vody (barva, viditelné plovoucí znečištění)
  - záznam o teplotě vody a vzduch,

- záznam o poruchách, opravách, revizích a mimořádnostech,
- záznam o počtu pracovníků,
- záznamy o kontrole a případných opravách zábavných atrakcí

Záznamy se provádí na začátku každé směny a v průběhu směny následně po zjištění stavu.

3.4.5. Vést zdravotní knihu, která obsahuje:

- titulní stranu s názvem zařízení, počáteční datum zápisů, kdo provádí zápisy,
- opis rozhodnutí o povolení provozu,
- časově seřazené záznamy orgánů hygienické služby,
- záznamy o provedených prohlídkách a vyšetření jakosti vody,
- záznamy o nedostacích zjištěných při kontrole orgány hygienické služby,
- záznamy o úrazech, nehodách a mimořádnostech

3.4.5. Zpracovat povinnosti jednotlivých pracovníků KM, kteří se podílejí na provozu a prokazatelně je seznámit s těmito povinnostmi.

3.4.6. Zpracovat provozní řády vodních atrakcí, s kterými seznámí návštěvníky a prokazatelně obsluhu. Pracovníci určení k obsluze vodních atrakcí jsou povinni zajistit plnění těchto provozních řádů.

3.4.7. U vchodu na KM musí být vyvěšeny na dobře viditelném místě tyto údaje.

- název koupaliště, adresa provozovatele,
- jméno, příjmení správce a jeho zástupce,
- důležitá tel. čísla policie, záchranné lékařské služby, požárníků,
- místo stanice první pomoci na koupališti,
- ceník vstupného,
- provozní období a provozní doba,
- provozní řád,
- místo uložení knihy přání a stížností.

3.4.8. Zřídit stanici první pomoci, výrazně ji označit a vybavit. Základní vybavení tvoří:

- lékárníčka vybavená
- tel. číslo tísňového volání záchranné služby,
- nosítka,
- lehátko, přikrývka, prostěradlo,
- umyvadlo, mýdlo, ručník.

3.4.9. Proškolit pracovníky KM v zásadách první pomoci.

3.4.10. Správce je povinen vést knihu přání a stížností, uložit ji na určeném místě.

3.4.11. Věci nalezené v prostoru KM je správce povinen zapsat do provozní knihy.

3.4.12. Pracovníkům KM je zakázáno požívat alkoholické nápoje a omamné látky před nástupem na směnu a v průběhu směny.

3.4.13. Provozovatel si vyhrazuje právo na uzavření jakékoliv atrakce v průběhu otevírací doby, pokud si to vyžaduje její technický stav či je ohrožena bezpečnost návštěvníků KM. Současně si vyhrazuje právo na uzavření atrakcí, pokud to okolnosti vyžadují (výpadek elektriny, havárie atrakce, povětrnostní a klimatické podmínky, apod).

3.4.14. Omezení služeb definované v bodě 3.4.13. není důvodem ke snížení či vrácení vstupného.

### **3.5. Povinnosti návštěvníků**

3.5.1. Vstup na KM je dovolen pouze s platným dokladem o zaplacení. Návštěvníci jsou povinni na požádání pracovníků koupaliště, pracovníků Policie a bezpečnostní služby koupaliště předložit ke kontrole doklad o zaplacení. Kdo nebude schopen předložit platný doklad o zaplacení, poruší provozní řád a je povinen zaplatit pokutu ve výši 500,- Kč splatných v hotovosti v pokladně koupaliště. Netýká se návštěvníků, kteří vstoupí vstupní

hlavní branou koupaliště a jsou osvobozeni od vstupného (děti do určitého věku, zaměstnanci nájemce, kteří se prokazují zvl. průkazem apod.).

3.5.2. Povinnosti návštěvníků řeší návštěvní řád umístěný před vstupem u hlavní brány KM, provozní řád, informativní a příkazové tabule umístěné v areálu. Povinnosti návštěvníků vodních atrakcí řeší Provozní řády umístěné u příslušných atrakcí (viz. přílohy tohoto dokumentu). Uživatelé tobogánu a skluzavky jsou povinni se seznámit s provozním řádem před vstupem na atrakce.

3.5.3. Dětem do 10 let včetně je návštěva KM dovolena pouze v doprovodu a pod dohledem zletilých osob.

3.5.4. Je zakázáno přelézat, ničit oplocení areálu, ostatní zařízení a zeleň KM. Za škody způsobené osobami do 15 let zodpovídají rodiče.

3.5.5. Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a hygienu, zachovávat čistotu a hygienu všech míst a zařízení koupaliště. Při svém jednání jsou povinni dbát bezpečnosti, tak aby neohrožoval zdraví své a ostatních návštěvníků. Na koupaliště se nesmějí přinášet věci, které ohrožují bezpečnost všech přítomných.

3.5.6. Návštěvníci, kteří neumějí plavat se mohou zdržovat ve vodě pouze v místech, ve kterých dokáží stát na dně, aniž by se potopili celou výškou své postavy a za dozoru svého doprovodu, který umí plavat.

3.5.7. Při návštěvě areálu osobami s mentálním či jiným těžším zdravotním postižením je povinen jejich doprovod upozornit na daný hendikep zaměstnance KM. Zaměstnanec KM vyrozumí vedoucího směny plavčíků (mistra plavčího), který ve spolupráci s doprovodem zajistí bezpečnost návštěvníků při koupání či využití atrakcí.

3.5.8. Vjezd motorových vozidel je povolen pouze na vyhrazené parkoviště.

3.5.9. Provozovatel neručí za odložené věci v prostorách koupaliště. Nalezené věci jsou návštěvníci povinni odevzdat u pokladny.

3.5.10. V areálu KM je zakázáno:

- znečišťovat jakýmkoliv způsobem vodu v koupališti a to především mýdlem a saponáty,
- vstupovat v doprovodu psů, koček a dalších zvířat. Je přísně zakázáno tato zvířata koupat v koupališti,
- provozovat sportovní činnost, která by rušila pobyt ostatních návštěvníků,
- používat tobogán a skluzavku neplavcům a osobám mladším 10 let,
- v celém areálu je zakázána jízda na jízdnicích kolech, kolečkových bruslích, skateboardech apod.
- kouřit v objektech koupaliště mimo určená místa,
- vcházet do oddělení a míst určených pro osoby druhého pohlaví,
- neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty určené k první pomoci,
- vzájemně se potápět, srážet a vhadzovat do vody a provozovat organizované plavání.

3.5.11. Vstup do areálu KM je zakázán osobám podnapilým, nemocným přenosnými nemocemi, zvláště osobám trpícím vlasovými a kožními chorobami, osobám zahmyzeným a nacházejícím se v infekční karanténě. Z KM bude vykázán každý kdo bude porušovat pořádek a zásady společenského soužití bez nároků na vrácení vstupného.

3.5.12. Stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu KM mohou návštěvníci zapsat do knihy přání a stížnosti, kterou obdrží na požádání u pokladny.

### **3.6. Všeobecné bezpečnostní a požární požadavky**

Zaměstnanci, nájemci i brigádníci musí být seznámeni s podmínkami zajištění požární bezpečnosti ve smyslu platných předpisů, především s rozmístěním a použitím věcným prostředků požární ochrany (přenosných hasících přístrojů), s příjezdovými komunikacemi,

přístupovými cestami a únikovými cestami z objektů. Zdrojem požární vody pro potřeby jednotek PO je vodní nádrž Michal s vybudovaným čerpacím stanovištěm.

Provozovatel musí zajistit kontroly a revize věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení ve stanovených lhůtách, udržovat příjezdové komunikace, únikové cesty a volný přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzavěrům vody a přenosným hasicím přístrojům. Místo čerpání požární vody musí být trvale udržováno v pohotovostním stavu, tj. i v době mrazů, za jarního tání i po deštivých přívalech a povodních.

Revize elektrického zařízení musí být zajišťovány v termínech daných platnými ČSN. Dle potřeby musí být prostory označeny příslušnými tabulkami se zákazy a pokyny s vazbou na požární bezpečnost.

V případě požáru musí být tato skutečnost vždy oznamována na tísňovou linku 150, popřípadě 112 telefonem z kanceláře ve správní budově, nebo přímo mobilními telefony.

Kontroly dodržování předpisů o požární ochraně jsou zajištěny osobou s odbornou způsobilostí, která je provádí v termínech dle platných právních předpisů a výsledky kontroly zaznamená do požární knihy uložené v kanceláři ve správní budově. Za odstranění závad ve stanoveném termínu je odpovědný správce zařízení.

3.6.1. V areálu KM je zakázáno:

- zasahovat do elektrického zařízení, veškeré opravy smí provádět odpovědná osoba dle vyhlášky ČUBP č. 50/78 Sb.
- snímat víka a ochranné kryty el. zařízení,
- stříkat vodu na el. zařízení.

3.6.2. Všechny závady a poruchy je nutné okamžitě nahlásit správci KM, v případě jeho nepřítomnosti jakémukoliv přítomnému pracovníku koupaliště.

3.6.3. První pomoc zajišťuje plavčík.

3.6.4. Každý úraz je nutné nahlásit správci, případně plavčíkovi a musí být o něm sepsán zápis.

3.6.5. Všechny objekty musí být vybaveny požárními směrnici, kterými jsou povinni všichni se řídit.

## **4. Závěrečná ustanovení**

**4.1.** Porušení povinností stanovených provozním řádem bude posuzováno u pracovníků KM jako porušení pracovní kázně, u návštěvníků jako přečin nebo trestný čin.

**4.2.** Provozovatel je povinen prokazatelně seznámit s tímto provozním řádem všechny zaměstnance.

**4.3.** Za dodržování, kontrolu a seznámení personálu KM s provozním řádem zodpovídá správce koupaliště.

### **Přílohy:**

Příloha č.1 – Provozní řád pro otevřený tobogán

Příloha č.2 - Provozní řád pro tří-dráhovou skluzavku

Příloha č.3 - Provozní řád pro provozovatele tobogánu a skluzavky

Příloha č.4 - Provozní řád parkoviště – KM

Příloha č.5 - Provozní řád pro dětská hřiště typu BOBR

Příloha č.6 - Návod na obsluhu a údržbu automatického závlahového systému – KM

Příloha č.1

## **Provozní řád pro otevřený tobogán.**

1. Vodní tobogán smějí používat pouze osoby – plavci starší 10-ti let.
2. Osoby jezdí jednotlivě:
  - v intervalu dle semaforu – nástup na jízdu je možný po rozsvícení zeleného světla.
  - v intervalu dle časového spínače
3. Jízda více osob za sebou je zakázána.
4. Na vodním tobogánu se jezdí pouze vleže, na zádech nohama dopředu.
5. Jízda jakýmkoliv způsobem hlavou dopředu je zakázána.
6. Během jízdy, vzhledem k zpomalení, je zakázáno sedat si a chytat se za okraje dráhy.
7. Uživatel nesmí mít na sobě, ani u sebe žádné ostré předměty.
8. Uživatelé tobogánu se po dojezdu nesmí zdržovat v dojezdovém prostoru a musí jej urychleně opustit.
9. Vodní tobogán se smí použít pouze tehdy, proudí-li korytem voda.
10. Uživatel tobogánu je povinen dodržovat příkazy a upozornění dozoru tobogánu nebo plavčíka.
11. Návštěvník jezdí na tobogánu na vlastní nebezpečí a jeho zdravotní stav by tomu měl odpovídat.
12. V prostoru tobogánu nikdo nesmí do druhé osoby úmyslně strkat, zvláště na schodišti a na horním vstupu na tobogán.
13. Na tobogán je zakázán vstup osobám, kteří požili alkohol nebo jiné látky, které by snížili jejich pozornost a soustředění.

Zpracováno na základě podkladů společnosti Sportakcent spol. s r.o.

## **Provozní řád pro tří-dráhovou skluzavku.**

1. Tří-dráhovou skluzavku smějí používat pouze osoby – plavci starší 10-ti let.
2. V každé dráze smí jet pouze jedna osoba a návštěvníci mohou používat skluzavku jen v případě, že prostor pod skluzavkou je volný.
3. Jízda více osob za sebou je zakázána.
4. Na skluzavce se jezdí pouze:
  - a.) vleže na zádech nohama napřed
5. Během jízdy je zakázáno sedat či klekat si a chytat se za stěny nebo okraje dráhy.
6. Uživatel nesmí mít na sobě, ani u sebe žádné ostré předměty.
7. Uživatelé skluzavky se po dojezdu nesmí zdržovat v dojezdovém prostoru a musí jej urychleně opustit.
8. Skluzavku se smí použít pouze tehdy, proudí-li korytem voda.
9. Uživatel skluzavky je povinen dodržovat příkazy a upozornění dozoru skluzavky nebo plavčíka.
10. Návštěvník jezdí na skluzavce na vlastní nebezpečí a jeho zdravotní stav by tomu měl odpovídat.
11. V prostoru skluzavky nikdo nesmí do druhé osoby úmyslně strkat, zvláště na schodišti a na horním vstupu na skluzavku.
12. Na skluzavku je zakázán vstup osobám, kteří požili alkohol nebo jiné látky, které by snížili jejich pozornost a soustředění.

Zpracováno na základě podkladů společnosti Sportakcent spol. s r.o.

## **Provozní řád pro provozovatele tobogánu a skluzavky.**

1. U nástupu i dojezdů je přítomen dozor provozovatele nebo plavčík, který zajišťuje bezpečnost uživatelů po celou dobu provozu.
2. Čerpadla atrakcí smí být spuštěna pouze v případě, že výška hladiny vody v jímce je minimálně 60 cm.
3. Obě atrakce smí být uvedeny do provozu až ve chvíli, kdy výška hladiny vody v dojezdovém bazénu je 120 cm od dna.
4. Každý den před zahájením provozu vodního tobogánu a skluzavky bude dráha zbavena nečistot. K čištění se nesmí používat pěnové čisticí prostředky.
5. 1 x za 14 dní bude vodní tobogán a trojskluzavka vydesinfikována.
6. K čištění se nesmí používat ostré kartáče ani brusné pasty.
7. Každý den před zahájením provozu budou dráhy podrobně prohlédnuty.
8. V případě, že se objeví v povrchové vrstvě laminátu drobné trhlinky nebo místa porušeného laku, nesmí být atrakce zprovozněna a po konzultaci s dodavatelem se provede oprava.
9. Na dráhu se nesmí vstupovat v obuvi, pouze bosou nohou bez nečistot (platí i pro údržbu).
10. Koryto dráhy se uvnitř nesmí natírat žádnou barvou.
11. Obsluha průběžně kontroluje chod čerpacích stanic a provádí běžnou údržbu.
12. Obsluha průběžně kontroluje zda v čerpacích jímkách nejsou shluky vodních rostlin či jiné naplaveniny a tento prostor pravidelně čistí.
13. Obsluha průběžně kontroluje stav propojovacího potrubí mezi čerpací jímkou a nádrží a propojovací potrubí a sací otvory pravidelně čistí.
14. Obsluha průběžně kontroluje stav dojezdového bazénu atrakcí prostor pravidelně čistí.
15. Po ukončení sezóny se demontují obě čerpadla a uskladní v suchém skladu.
16. V době mimo provoz atrakcí bude účinným způsobem zabráněno přístupu nepovolaných osob na obě atrakce ze strany nástupu i dojezdu.
17. Prostor pod nástupní vložkou bude dvakrát měsíčně dostatečně vyčištěn a vydesinfikován.
18. Provozovatel je povinen přesně měřit případné sednutí či naklonění podpor.
19. Provozovatel zajistí, že při vychýlení konstrukce či poklesu podpor větším, než 25 mm bude přerušen provoz atrakce a konstrukce bude rektifikována.

Zpracováno na základě podkladů společnosti Sportakcent spol. s r.o.



## Provozní řád parkoviště Koupaliště Michal

### 1. Charakteristika parkoviště

Účelem parkoviště je zajišťování bezpečného a hospodárného odstavení (parkování) osobních vozidel zaměstnanců a návštěvníků vodního areálu Michal. Dále přes toto parkoviště je umožněn odvoz komunálního odpadu z objektu určeného pro shromažďování tohoto odpadu.

Tento dokument platí pro příslušné zaměstnance provozovatele tohoto parkoviště.

### 2. Popis parkoviště

Parkoviště je určeno pro osobní automobily návštěvníků KM, s kapacitou cca 640 parkovacích míst. Jedná se o živičnou plochu ohraničenou silničními betonovými obrubníky 150/300/1000 mm, doplněnou na jižní straně podél objektu šaten chodníkem ze zámkové dlažby. Parkoviště navazuje na stávající příjezdní komunikaci.

Na parkovišti je navržena jednosměrná objízdná komunikace, která je vyznačena vodorovným a svislým dopravním značením. Jednotlivá parkovací stání jsou pod úhlem 75°. 4 parkovací stání jsou pro tělesně postižené. Součástí je i menší parkoviště pro zaměstnance, kde jsou stání podélná a kolmá.

Na stávající živičné ploše je proveden spojovací nátěr a na něj výškové dorovnání pod novými živičnými vrstvami z mechaniky zpevněného kameniva.

Mimo stávající živičnou plochu je provedena konstrukce vozovky v následujícím složení :

Asfaltový beton střednězrný	ABS III	ČSN 73 6121	40 mm
Obalované kamenivo střednězrné	OKS II	ČSN 73 6121	100 mm
Mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	ČSN 73 6126	160 mm
Štěrkoдрť	ŠD	ČSN 73 6126	170 mm

**CELKEM** **470 mm**

Plocha je vyspádována k ose parkoviště, kde je proveden trativod a odvodňovací žlábek. Trativod je zaústěn do vpustí žlábků, žlábek pak do kanalizace.

Podél jižní strany parkoviště je chodník šířky 3,00 m. Ze strany od vozovky je ohraničen silničními betonovými obrubníky 150/300/1000 mm. Z druhé strany, v úseku mimo budovu šaten, je obrubník 50/200/500 mm.

#### Konstrukce chodníku :

Zámková dlažba	DL I	ČSN 73 6131 – část 1	60 mm
Ložní vrstva dlažby	L		30 mm
Štěrkoдрť	ŠD	ČSN 73 6126	150 mm

**CELKEM** **240 mm**

Parkovací stání jsou vyznačena vodorovným dopravním značením. Dělicí objízdné ostrůvky jsou provedeny na živičném krytu parkoviště a jsou vyvýšeny pomocí obrubníků min. o 0,12 metru nad úroveň živičného povrchu. Prostor uvnitř je zasypán kačirkem.

Plocha parkoviště je osvětlena pomocí osvětlovacího stožáru umístěného u příjezdní komunikace

Směr provozu na parkovišti je vyznačen směrovými šipkami na vozovce a svislým dopravním značením.

### **3. Provoz parkoviště**

#### **3.1. Povinnosti řidičů**

Během jízdy v areálu parkoviště musí všichni řidiči vozidel dodržovat :

- zákon 361/2000 Sb. „o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů“
- vodorovné a svislé dopravní značení ( popřípadě i dočasné dopravní značení)
- pokyny zaměstnanců KM
- neznečišťovat plochu parkoviště odpadky nebo jinými látkami

#### **3.2. Povinnosti provozovatele parkoviště**

Provozovatel parkoviště je povinen:

- udržovat plochu parkoviště dle zákona 361/2000 Sb. „o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů“
- udržovat v pořádku (dle předepsané dokumentace) vodorovné a svislé dopravní značení ( popřípadě i dočasné dopravní značení)
- v případě potřeby (nehody, havárie, ...) zajistit řízení provozu na parkovišti
- udržovat plochu parkoviště v čistotě
- v případě úniku ropných látek se řídit interním dokumentem č. 00.P.ZL.HI.001.11- Havarijní plán divize Těžba - lom Družba – příloha č. 4 Vodohospodářský havarijní plán divize
- zajistit pravidelné čištění odlučovače ropných

#### **3.3. Provoz odlučovače ropných látek**

**Při provozu odlučovače je nutné dodržovat v celém rozsahu „Provozní řád odlučovače ropných látek TECHNEAU“ !!!**

S provozním řádem odlučovače ropných látek musí být prokazatelně seznámeni zaměstnanci provozovatele parkoviště.

Mezi nejdůležitější úkony patří:

1. Provedení kontroly odlučovače 1x za měsíc
2. Odvoz a zneškodnění odloučených látek
3. Odvoz a zneškodnění kalů
4. Údržba koalescenčního filtru (minimálně 1x za rok)
5. Údržba sorbenčního filtru (minimálně 1x za měsíc)
6. Odběry vzorků vody

Výše uvedené úkony provádět na základě podrobných pokynů provozního řádu odlučovače.

## Provozní řád pro dětská hřiště typu BOBR

### 1. Provoz hřiště

- Montáž, úpravy a opravy sestav je nutno provádět s vyloučením vstupu uživatelů – dětí, jejich rodičů a dalších nezainteresovaných osob. Ten, kdo tuto činnost provádí, je povinen vstupu účinně bránit, minimum je písemné upozornění.
- Instalaci sestavy hřiště a větší servisní zásahy (výměna sítě apod.) provádí výhradně firma DIRECT MEDIA, která je výrobcem dětského zařízení. Provádějí ji výhradně odborně vyškolení pracovníci podle dokumentace firmy a dodavatele povrchu.
- O denních kontrolách, údržbě a dalších činnostech na hřišti je provozovatel povinen vést záznamy v „Provozní knize hřišť BOBR“
- Provozovatel musí 1 x ročně vyhodnotit závady a poškození, která na hřišti vznikla, stav bezpečnosti hřiště, jednotlivých dílů sestavy a podle výsledků hodnocení zvážit další postup při trvalém dodržování a zlepšování bezpečnostních parametrů. Vyhodnocení je možno zadat jiné organizaci.
- Provozovatel musí systematicky sledovat a vyhodnocovat bezpečnost hřiště s ohledem na frekvenci jeho používání. Systém hodnocení musí zavést s přihlédnutím k charakteru hřiště a uživatelské věkové kategorii. O této činnosti vede písemný záznam. Přitom musí přihlížet k těmto pokynům.
- Provozovatel je povinen provádět minimálně ty činnosti, které jsou uvedeny v těchto pokynech.
- Vzhledem k věkové kategorii je zařízení hřiště nutno věnovat maximální pozornost. Zařízení musí být označeno informační tabulí (dodává Direct Media), která obsahuje věkovou hranici a upozornění na nutná telefonní čísla .Pro děti do 3 let platí, že je nutno ze strany rodičů zabezpečit trvalou kontrolu.

### 2. V případě úrazu na hřišti musí provozovatel zabezpečit minimálně následující údaje:

- Datum a čas, kdy k nehodě došlo
- Věk (datum narození) a pohlaví dítěte
- Stav oblečení dítěte, kterému se úraz stal:
  - a) *co měl obuto*
  - b) *oděv spodní části těla (popíšou se visící a odstávající části)*
  - c) *oděv horní části těla (popíšou se visící a odstávající části)*
  - d) *způsob upevnění pokrývky hlavy a její definice*
  - e) *jiné údaje, týkající se oděvu nebo stavu postiženého úrazem*
- Identifikace zařízení, na kterém se nehoda stala
- Kdo byl v době nehody přítomen, jestli bylo dítě pod dozorem dospělé osoby
- Jak se nehoda stala

- Co se stalo v průběhu nehody (k jakému poranění došlo a která část těla byla poraněna)
- Jak se k nehodě vyjádřili osoby přítomné v době nehody
- Co bylo podniknuto po nehodě

### **3. Kontrola hřiště**

Provozovatel je povinen provádět pravidelné kontroly, zohledňující charakter hřiště, věkovou hranici uživatelů a intenzitu provozu. Kontroly musí být zaznamenány písemně, v provozní knize hřišť. Musí být prováděny pravidelně, podle druhu kontrol a tak, jak je uvedeno níže. Provozovatel musí zabezpečit pravidelný denní úklid plochy hřiště tak, aby zůstávala čistá a bez cizorodých předmětů.

#### **Běžná kontrola:**

Spočívá ve vizuálním posouzení stavu sestavy a plochy hřiště. Příslušný pracovník tuto kontrolu provádí a přítom:

- kontroluje podle potřeby, minimálně 1 x za 2 týdny
- kontroluje stav zařízení tj. zda nedošlo k poškození jednotlivých dílů, uvolnění krytek, spojů mezi jednotlivými díly sestav, opotřebení sítě, tam, kde je instalována, uvolnění povrchu žlabu skluzavky
- v případě, že zjistí závadu, která by mohla být nebezpečná, zabezpečí zařízení proti vstupu dětí. Příslušnému odpovědnému pracovníkovi sdělí charakter závady a opatření přijatá pro bezpečnost provozu
- provádí drobné opravy (výměnu nebo nasazení krytky apod.).

#### **Provozní kontrola:**

V rámci své činnosti provádí kontrolní pracovník činnost běžné kontroly a dále fyzicky tj. namáháním exponovaných částí prověřuje stav nejvíce zatížených spojů, pevnosti prvků apod. Pracovník provádějící tuto kontrolu přítom:

- kontroluje minimálně 1 x za 2 měsíce
- zaměřuje se na stabilitu, stav namáhaných spojů, úchytů a příčných lišt výlezů, sítí pokud jsou instalovány, otvorů v konstrukcích a hran. Kontroluje povrch z hlediska opotřebení.
- Pečlivě prohlédne povrch hřiště (podle pokynů pro kontrolu od výrobce).

#### **Hlavní kontrola:**

na základě záznamů posoudí vhodnost periodicity předcházejících druhů kontrol. Vizuálně zhodnotí stav hřiště. Pověřený pracovník nebo firma:

- provede kontrolu 1 x ročně, v termínu podle požadavku provozovatele
- komplexně zhodnotí stav zařízení hřiště a tlumivého povrchu hřiště, opotřebení jednotlivých prvků zařízení
- zjištěné nedostatky posoudí z hlediska celkové doby provozu a jejich opakovatelnosti

- podá návrh na opatření ke zvýšení bezpečnosti hřiště a herních sestav, vyplývající ze záznamů běžné a provozní kontroly a vlastních zjištění. U nových zařízení je nutno zvláště pečlivě provést první hlavní kontrolu.

Hlavní kontrolu musí provádět podle platných norem výrobce nebo odborně vyškolený pracovník (revizní technik) nebo firma, která tohoto pracovníka zaměstnává.

### Záznam o kontrole

#### **Upozornění:**

Kontroly se provádí podle potřeby, vyplývající z umístění zařízení, technické náročnosti,

frekvence používání a případnému vandalismu na konkrétním stanovišti dětského hřiště a

to minimálně:

- |                          |   |                                                                   |
|--------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| 1) vizuální kontrola     | V | denně, minimálně 1 x za 2 týdny                                   |
| 2) provozní kontrola     | P | dle potřeby, min. 1 x za 2 měsíce                                 |
| 3) roční hlavní kontrola | R | 1x ročně (předpoklad znalosti norem vztahených k zařízení hřiště) |

*Kontrolu může provádět pouze osoba určená provozovatelem - osoba s odpovídající kvalifikací.*

Vzor zápisu z provedené kontroly hřiště (Provozní kniha hřišť)

Termín kontroly		Typ	Kontrolu provedl:	Zjištění	Následná oprava – údržba – popis	Opravu provedl	Podpis Datum
Plán			Podpis				

## Návod na obsluhu a údržbu automatického závlahového systému – Koupaliště Michal

### 1. Obsluha čerpací stanice

- 1.1. Normální provoz čerpací stanice je plně automatizován, takže obsluha se omezuje na kontrolní činnost.
- 1.2. Obsluha musí v prvních dnech provozu denně kontrolovat a zapisovat do provozního deníku: - hladinu provozní vody v cirkulační nádobě. V případě poklesu hladiny o 2-3 cm pod úroveň spodního okraje přeřadového otvoru, doplnit cirkulační nádobu vodou až po přeřadový otvor.
  - tlak ve společném výtlačném potrubí
  - teplotu čerpadel a elektromotorů
- 1.3. Pokud dojde během provozu k nutnosti jakéhokoliv zásahu obsluhy, je nutno jej zapsat do provozního deníku. Vždy uvést datum, čas, zjištěný nedostatek a způsob odstranění závady.
- 1.4. po uplynutí 30 dnů je možno interval mezi kontrolami prodloužit na jednu kontrolu za dva dny.
- 1.5. Údaje pro kontrolu a údržbu čerpadel a vývěvy jsou uvedeny v jejich montážních a provozních předpisech (jsou přiloženy k návodu na obsluhu ČS). Je nutno, aby se obsluha s těmito dokumenty podrobně seznámila a aby je dodržovala.
- 1.6. Po ukončení závlahové sezony se provede odvodnění celého závlahového systému. Jedná se zejména o úplné vypuštění vody z tlakových nádob, podtlakové nádoby, cirkulační nádoby, čerpadel, vývěvy, sacího a výtlačného potrubí vakuové stanice, sacího a výtlačného potrubí pro závlahovou vodu. Odmontuje se část sacího potrubí se sacím košem. Kulové ventily se uvedou do polootevřené polohy.
- 1.7. Při zahájení závlahové sezony je potřeba provést následující úkony:
  - čistou vodou naplnit cirkulační nádobu až po okraj přeřadu
  - zkontrolovat a případně doplnit tlak vzduchu v tlakových nádobách, nádoby musí být bez vody a s otevřeným odvodňovacím ventilem. Pokud je tlak v některé nádobě nižší než 0,5 MPa, je nutno jej na tuto hodnotu doplnit. Tlakové nádrže musí být doplňovány jednotlivě.
  - otevřít všechny ventily na vakuovém a zavodňovacím potrubí
  - ručně zapnout vývěvu a zkontrolovat, zda z její výtlačné strany je vyfukován vzduch s vodou
  - vývěva se vypne automaticky, když hladina vody v podtlakové nádobě dostoupí na úroveň horní elektrody. Pak se vývěva přepne do automatického režimu provozu
  - zavodnění čerpací stanice se provede ručním zapnutím jednoho z čerpadel při přiškrcené klapce na jeho výtlačku a zavřené klapce na konci výtlačného potrubí na výstupu z čerpací stanice.

- po natlakování čerpací stanice na cca 0,6 MPa je nutné pootevřít klapku na konci výtlačného potrubí tak, aby se tlak udržoval v rozmezí 0,5-0,6 MPa. Klapka na výtlačku z čerpadla je plně otevřena. Tímto zavodníme hlavní závlahový řad
- po úplném zavodnění závlahového řadu je možné obě čerpadla přepnout do automatického režimu. Přepnutí je třeba provést při tlaku 0,65 MPa a více.
- plně se otevře klapka na konci výtlačného potrubí. Čerpadla se potom zapínají a vypínají podle odběru závlahové vody (podle změn jejího tlaku)

#### 1.8. Čištění lamelového filtru:

- filtr se v žádném případě nesmí otvírat a čistit pod tlakem, hrozí nebezpečí zranění obsluhy
- zavřeme klapky před a za filtrem a kulovým ventilem provedeme odvodnění filtru (vypuštěním vody snížíme tlak na nulu)
- otevřeme sponu na krytu filtru a vyjmeme filtrační vložku
- lamely rozvolníme povolením šroubového zámku a opláchneme lamely ve vodě
- komponenty filtru složíme v opačném postupu
- čištění provádět 1 x týdně, v případě zanesení filtrační vložky častěji

## 2. Obsluha venkovních částí závlahového systému

V běžném provozu obsluha pouze kontroluje stav závlahových šachet a výsuvných postřikovačů a jejich funkci. Občasnou pochůzkou se i prověřuje těsnost hlavního a distribučního potrubí.

Po skončení závlahové sezony se provede vypuštění všech řadů. Výpustní ventil je umístěn v oranžové šachtě u čerpací stanice. V šachtách s kulovými ventily pro ruční kropení je nutné je rovněž přesunout do polootevřené polohy.

## Vodní atrakce

### 1. Nafukovací vodní atrakce

#### 1.1. Přehled nafukovacích vodních atrakcí:

- Skákací ostrov – Orbit 7 m – 2 ks
- Velký ledovec – Iceberg – 1 ks
- Malý ledovec – Rock – 1 ks
- Vodní volejbal – Aqua volley - 2 ks
- Vodní houpačka – Water totter 4 ks
- Točící válec – Roller Moonwalk – 1 ks
- Klouzačka – Glider – 1 ks
- Dělicí válec – Buoys – 12 ks
- Malá klouzačka – Astroslide – 3 ks

#### 1.2. Provoz nafukovacích vodních atrakcí:

Tyto atrakce budou umístovány na vodní hladinu před zahájením sezónního provozu KM. Upevnění těchto atrakcí je realizováno pomocí systému kotev, lan a karabin ke dnu nádrže. Po skončení provozu v areálu KM budou tyto atrakce demontovány z vodní hladiny a po řádném vyfouknutí, usušení a vyčištění budou skladovány v mírně temperovaných prostorách.

#### 1.3. Údržba a kontrola nafukovacích vodních atrakcí:

Před provedením instalace nafukovacích atrakcí na vodní hladinu musí provozovatel provést celkovou prohlídku a vyčištění (vydezinfikování) těchto atrakcí. Během provozu KM bude provozovatel provádět pravidelné prohlídky (1x denně) těchto atrakcí se zaměřením na jejich stav a čistotu. Výsledek kontroly bude zaznamenáván do provozního deníku KM. V případě zjištění nedostatků (poškození, znečištění) budou atrakce odstaveny mimo provoz (staženy z vodní hladiny). V případě znečištění atrakcí se demontují a na bezpečném místě na břehu řádně (ručně) vyčistí, vydezinfikují a opláchnou vodou. Místo čištění musí být zvoleno tak, aby při čištění nedošlo ke kontaminaci zeminy případně vodního zdroje. Po ukončení sezóny budou atrakce staženy z vodní hladiny vyfouknuty, očištěny, usušeny a uloženy na suchém,lehce temperovaném místě.

### 2. Plastové vodní atrakce – šlapadla Water Bee 203

#### 2.1. Provoz šlapadel:

Tyto atrakce budou také umístovány na vodní hladinu před zahájením sezónního provozu KM. Jedná se o atrakce, které budou zapůjčovány návštěvníkům. Po skončení provozu v areálu KM budou tyto atrakce staženy z vodní hladiny a uloženy v přílehlé loděnici.



## 2.2. Údržba a kontrola šlapadel

Vzhledem k jednoduché konstrukci a materiálovému provedení (plast) těchto atrakcí se kontrola omezuje pouze na kontrolu celistvosti plovákové části a poháněcího mechanismu. Kontrola šlapadel bude prováděna provozovatelem pravidelně 1x denně a výsledek kontroly bude zaznamenáván do provozního deníku KM. V případě zjištění nedostatků (poškození, znečištění) budou atrakce odstaveny mimo provoz (staženy z vodní hladiny). V případě znečištění atrakcí se znečištěné atrakce na bezpečném místě na břehu řádně (ručně nebo za použití tlakového čističe) vyčistí, vydezinfikují a opláchnou vodou. Místo čištění musí být zvoleno tak, aby při čištění nedošlo ke kontaminaci zeminy případně vodního zdroje. Po ukončení sezóny budou atrakce staženy z vodní hladiny a uloženy do přilehlé loděnice. Před další sezónou se čištění šlapadel bude opakovat .

## 3. Plovoucí molo – kotviště šlapadel Water Bee 2003

### 3.1. Provoz plovoucího mola:

Jedná se o molo, které bude na vodní hladinu umístováno současně s výše uvedenými šlapadly. Výsledného tvaru mola se dosáhne složením jednotlivých plastových stavebnicových prvků. Po skončení sezóny bude demontováno (rozebráno), vyčištěno a uskladněno v suchých a mírně temperovaných prostorách.

### 3.2. Údržba a kontrola mola:

Vzhledem k podobnosti s výše uvedenými šlapadly, bude údržba a kontrola mola prováděna shodně jako u šlapadel (viz.kapitola 2.2.)

## Pozemní atrakce

### 1. Tenisové hřiště s umělým trávnikem

Popis tenisového hřiště - všeobecné informace

Venkovní umělé trávniky s křemičitým vsypem jsou snadno udržovatelné povrchy určené především pro rekreační a výkonnostní provozování tenisu, košíkové, házené, odbíjené, badmintonu, pozemního hokeje, kopané apod. Podle okruhu sportů, pro který je trávnik určen se volí jeho typ. Jednotlivé typy trávníků se liší konstrukcí podložky, délkou tvarem a hustotou trávniho vlasu a způsobem jeho vpletení do podložky.

Venkovní umělé trávniky určené pro křemičitý vsyp tvoří nosná pogumovaná polypropylenová tkanina tl. 2 mm s vetkaným PP vláknem. Vsyp se provádí jemným čistým křemičitým pískem zpravidla na výšku o 2 mm nižší než je výška vlasu. Jelikož provozem může docházet k mírnému úbytku křemičitého písku, je nutné jej občas doplnit na původní úroveň. Občasným přemetáním hřiště kartáčem, v závislosti na intenzitě provozu, je též nutno sjednotit zapískování po celé ploše hřiště.

Provozní podmínky

Provoz na hrací ploše může být zahájen bezprostředně po jeho dokončení. Zhruba po 14 dnech až jednom měsíci provozu se provede dosyp křemičitého písku.

Pro pohyb po hřišti musí sportovci používat sportovní obuv. U trávníků určených pro fotbal je možno použít kopačky s krátkými gumovými nebo plastovými kolíky. Atletické tretry s klasickými ocelovými hřeby není doporučeno používat. Po povrchu se nedoporučuje smýkat těžké předměty. Povrch je nutno chránit před politím silnými chemikáliemi. Případné poškození neodstraňujte vlastními prostředky, ale informujte zhotovitele, který stanoví vhodný postup opravy.

Údržba povrchu

Umělé trávniky s křemičitým vsypem nevyžadují zvláštní údržbu. Podle intenzity provozu a znečištění přirozeným spadem (listí apod.) se povrch pravidelně zametá a to běžným způsobem doporučeným pro antukové kurty (spirálový postup po obvodu po střed plochy). Při větším spadu listí či jehličí je třeba kurt ošetřovat pravidelně a tento spad odstraňovat (ručně). Po delším provozu hřiště se doporučuje celkové jednorázové vyčištění a dopískování speciálním strojem SPORT CHAMP.

Zimní období

Na povrch je možno v zimním období stříkat vodu za účelem zřízení kluziště. Toto doporučujeme konzultovat s dodavatelskou firmou. V případě, že se bude hřiště v zimním období nebude provozovat, je vhodné použít plachet a těmi kurt zakrývat. Při odstraňování sněhu se doporučuje pracovat s dřevěnými nebo plastovými lopatami na sněh se zaoblenou hranou. Při odhazování je třeba pracovat opatrně tak, aby nedošlo k poškození podložky trávniku nebo trávniho vlasu.

Při mechanizovaném způsobu se doporučuje použít závěsný jednostranný pluh s radlicí za zahradní malotraktor nebo jiné obdobné zařízení lehkého typu. Břit radlice se doporučuje chránit dřevěným popř. gumovým zaobleným krytem. Pracuje se pomalým pojezdem. Hlavně zpočátku je nutno kontrolovat průběžně polohu břitu. Sněhový poprašek lze odstranit kartáčem

## **2. Minigolfové hřiště**

### **2.1. Popis minigolfového hřiště**

Miniaturgolfové hřiště o 18-ti jamkách je vyrobené dle normy WMF – světové minigolfové federace.

Jednotlivé dráhy jsou vyrobeny z ocelových profilů ošetřených žárovým zinkováním, z bezazbestových cemento-vláknitých desek, laminátových a kovových překážek.

Jako hrací náčiní jsou dodávány celokovové golfové hole a sady golfových míčků – 4 typy.

### **2.2. Provoz**

Hráči při hře stojí mimo dráhu (na zpevněné ploše) a po ploše dráhy se pohybuje pouze golfový míček.

### **2.3. Údržba minigolfového hřiště**

Hřiště se před zahájením provozu každý den zamete z důvodu odstranění mechanických částic, které se mohou na plochy drah dostat větrem či jinak. Po dešti se plocha drah stahuje stěrkou, aby se voda z plochy odstranila. Jednou ročně doporučujeme tuto plochu umýt vodou s běžným čistícím prostředkem (Jar), nebo vyčistit umytím rapem. V zimním období se nemusí nic na tomto hřišti přikrývat. V případě změny nivelace dráhy po zimě je nutno pomocí podložek tuto dráhu vyrovnat.

## **3. Venkovní kuželkářská dráha**

### **3.1. Popis kuželkářské dráhy**

Jedná se o ocelovou konstrukci s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Zastřešení dopadiště je provedeno komůrkovým systémem polykarbonátu-Makrolon v čiré barvě s UV filtrem. Hrací plocha a kanálky chybných hodů jsou vyrobeny z PP desek 15 mm, s UV filtrem. Na plochu rozběžiště je použita vodovzdorná překližka protiskluzová 15 mm.

### **3.2. Provoz dráhy**

Před zahájením hry je nutno provést očištění drah. Hrubé nečistoty (písek, kamínky, a pod) jsou důvodem pro poškození hrací plochy, koulí a kuželek. Do prostoru rozběžiště vstupuje pouze osoba, která hraje. Hod se nesmí z bezpečnostních důvodů provést, pokud osoba provádějící postavení kuželek neopustí prostor dopadiště. Je nutné, aby obsluha dohlížela na hráče, aby pokládali koule na dráhu s minimální možností jejího poškození (koule se na dráhu nesmí házet!) Do prostoru dopadiště vstupuje při stavění kuželek pouze jedna osoba. Do prostoru hrací plochy (PP desky), kanálků chybných hodů a svodu koulí je vstup zakázán!!! Před sezónním zahájením provozu drah je potřeba překontrolovat jejich rovinatost, a to zejména při umístění drah na travnaté ploše a vypodložení betonovými dlaždicemi.

### **3.3. Údržba dráhy**

Před sezónním zahájením provozu drah je potřeba překontrolovat jejich rovinatost., a to zejména při umístění drah na travnaté ploše a vypodložení betonovými dlaždicemi. Před

zahájením hry je nutno provést očištění drah. Hrubé nečistoty (písek, kamínky apod.) jsou důvodem pro poškození hrací plochy, koulí a kuželek. Pro čištění drah se používá jemný smeták a běžné úklidové prostředky a přípravky určené pro čištění podlah (plastových a gumových ploch).

Doporučení: Před prostor rozběžiště se doporučuje umístit čisticí zónu, např. travní rohože. Po zakončení sezóny je nutno provést zakrytí hrací plochy a rozběžiště (krycí plachta), případně provést jednoduchou demontáž drah a jejich následné uskladnění.

## **4. Skákací hrad**

### **4.1. Provoz nafukovacího skákacího hradu:**

Tato atrakce je ukotvena na upravenou plochu v areálu před zahájením sezónního provozu KM. Po skončení provozu v areálu KM bude tato atrakce vyfouknuta a po řádném usušení a vyčištění bude skladována v mírně temperovaných prostorách.

### **4.2. Údržba a kontrola nafukovacího skákacího hradu:**

Před provedením instalace na upravenou plochu musí provozovatel provést celkovou prohlídku a případné vyčištění (vydezinfikování) této atrakce. Během provozu KM bude provozovatel provádět pravidelné prohlídky (1x denně) této atrakce se zaměřením na její stav a čistotu. Výsledek kontroly bude zaznamenáván do provozního deníku koupaliště. V případě zjištění nedostatků (poškození, znečištění) bude atrakce odstavena mimo provoz. V případě znečištění atrakce se na bezpečném místě (ručně) vyčistí, vydezinfikuje a opláchnou vodou. Místo k čištění musí být zvoleno tak, aby při čištění nedošlo ke kontaminaci zeminy případně vodního zdroje. Po ukončení sezóny bude atrakce vyfouknuta, očištěna, usušena a uložena na suchém, lehce temperovaném místě.

## **5. Houpadla na pružině**

### **5.1. Popis houpadel na pružině**

Tyto houpadla jsou určena pro děti od 3 do 12 let, pro maximální hmotnost do 50 kg. Provoz houpadel je celoroční. Tyto atrakce mohou být umístěny v libovolném prostředí. Do vzdálenosti 1 metru od houpadla na všechny strany od maximálního výkyvu nesmí být umístěno žádné jiné zařízení. Není dovoleno houpadlo zatěžovat jinými mechanickými prostředky.

### **5.2. Údržba, opravy a kontrola houpadel**

Pružina houpadla nevyžaduje žádnou údržbu. Na ostatních dílech houpadla se provádí pravidelná údržba 1x ročně. Prohlídky houpadel se provádí 1x denně. Výsledek prohlídky se zapíše do provozního deníku. Je zakázáno používat houpadlo, jsou-li ulomené nebo zničené některé díly. V případě znečištění houpadla provozovatel KM zajistí jeho vyčištění vhodným čisticím přípravkem.

5.3. Povinností provozovatele houpadel je umístit ve viditelné blízkosti informaci o První pomoci.

## **6. Plážový volejbal a fotbal**

Kontrola hřišť plážového volejbalu a fotbalu bude prováděna provozovatelem pravidelně 1x denně a výsledek kontroly bude zaznamenáván do provozního deníku KM. V případě

zjištění nedostatků (poškození, znečištění) bude příslušné hřiště odstaveno mimo provoz (například ohrazením barevnou páskou). V případě znečištění písku se znečištěné místo celé musí vybrat a nahradit novým a čistým pískem. Fotbalové branky budou bezpečně zajištěny proti převrácení!

## **7. Drobné zábavné atrakce a zařízení**

### 7.1. Přehled drobných atrakcí a zařízení

- Ruské kuželky
- Stolní tenis
- Plážové koše

### 7.2. Údržba a kontroly

Kontrola stavu těchto zařízení bude prováděna denně a výsledek kontroly bude zaznamenáván do provozního deníku. Vzhledem k jednoduchosti výše uvedených atrakcí a zařízení se údržba, opravy a čištění výše uvedených atrakcí a zařízení bude provádět okamžitě po zjištění jakýchkoliv nedostatků.

Při jakémkoliv vážném poškození těchto zařízení budou tyto atrakce a zařízení vyřazeny z provozu. Čištění těchto atrakcí a zařízení bude prováděno běžnými čistícími prostředky.